



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
GABINETE DO PREFEITO

Quadro nº 7 - Afastamentos aplicados às edificações

AFASTAMENTOS MÍNIMOS				
Nº DE PAVIMENTOS	FRONTAL	LATERAL PRINCIPAL	VÃO SECUNDÁRIO	EMPENA CEGA
1_3	5,00	1,50	1,50	0,00
4	5,00	3,00	2,55	2,45
5	5,00	3,47	2,55	2,45
6	5,00	3,88	2,59	2,45
7	5,00	4,25	2,83	2,45
8	5,00	4,58	3,05	2,45
9	5,00	4,90	3,26	2,45
10	5,20	5,20	3,46	2,60
11	5,48	5,48	3,65	2,74
12	5,74	5,74	3,83	2,87
13	6,00	6,00	4,00	3,00
14	6,24	6,24	4,16	3,12
15	6,48	6,48	4,32	3,24
16	6,71	6,71	4,47	3,35
17	6,93	6,93	4,62	3,46
18	7,14	7,14	4,76	3,57
19	7,35	7,35	4,90	3,67
20	7,55	7,55	5,03	3,77



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
GABINETE DO PREFEITO

21	7,75	7,75	5,16	3,87
22	7,94	7,94	5,29	3,97
23	8,12	8,12	5,41	4,06
24	8,31	8,31	5,54	4,15

- (1) Afastamentos calculados com base na FÓRMULA: $d = \sqrt{3}(h - 1)$, onde :d = distância da empena ou fachada ao alinhamento mais próximo e h = número de pavimentos
- (2) Vão principal: corresponde ao vão de iluminação e ventilação de compartimento principal – sala e quarto;
- (3) Vão secundário: corresponde ao vão de iluminação e ventilação de compartimento secundário – cozinha / área de serviço; banheiro; lavabo / WC; e quarto de empregada.